

Datum: 22.09.2014
Amt: Ortsbauamt
Verantwortlich: Ebinger, Armin
Aktenzeichen: 656.2217
Vorgang: GR-Sitzung (ö) vom 22.07.2014 – Drucksache 116/2014

Unterschrift

Beratungsgegenstand**Am Schönblick**

- Kanalisations-, Wasserversorgungs- und Straßenbauarbeiten
- Vorstellung der Entwurfsplanung
- Baubeschluss

Gemeinderat	30.09.2014	öffentlich	beschließend
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Anlagen:

Baubeschreibung
Lageplan Straße, M verkleinert
Lageplan Leitungen, M verkleinert
Regelquerschnitt 1, M verkleinert
Regelquerschnitt 2, M verkleinert
Kostenschätzung vom 18.09.2014

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben in Höhe von ca. 244.000,00 €

Beschlussvorschlag:

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung und des Büros Metzger wird zustimmend Kenntnis genommen.
2. Die Entwurfsplanung und die Kostenschätzung werden zustimmend zur Kenntnis genommen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung fortführen zu lassen und die Tief- und Straßenbauarbeiten in der Straße Am Schönblick öffentlich auszuschreiben.
4. Der Rohrleitungsbau für die Wasserversorgung wird an den Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf vergeben. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Sachdarstellung:

Laut Allgemeinem Kanalisationsplan AKP 2000 ist der Abwasserkanal DN 250 in der Straße Am Schönblick aufzudimensionieren. Die Fläche des geplanten Baugebiets „Mittlerer Siegenberg“ ist im AKP 2000 mit 30% Versiegelung berücksichtigt.
Durch die Realisierung des Baugebiets erhöht sich der Versiegelungsanteil nur geringfügig.

Darüber hinaus besteht der Kanal aus Spitzmuffenrohren und weist Schäden auf.

Auch die Wasserleitung und die Straße befinden sich in einem schlechten Zustand.

Aus o. g. Gründen ist die Erneuerung des Abwasserkanals, der Wasserleitung und der Straße Am Schönblick erforderlich.

Die Ingenieurleistungen zur Realisierung der Maßnahme wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.07.2014 an das Ingenieurbüro Metzger vergeben.

Neben der Auswechslung des Kanals und der Wasserleitung wird auch die Straßenbeleuchtung erneuert und es wird ein Leerrohr verlegt.

Die Leitungsträger wurden über die Baumaßnahme informiert.

Der Gestaltung des Straßenraumes wird ähnlich wie im Siegenhof erfolgen. Es ist eine Mischverkehrsfläche wie bereits vorhanden vorgesehen.

Die Randeinfassung wird mit Granit Großpflaster erfolgen. An der wasserführenden Seite ist ein Zweizeiler (Homburger Kante) geplant. Die gegenüberliegende Seite erhält einen Granit-Einzeiler.

Baubeschreibung, Planunterlagen und Kostenschätzung wurden als Anlage beigefügt.