

Gemeinde Reichenbach an der Fils

Baugebiet 'Fürstenstraße'

Vergabevorschlag

Hochwasserschutzmaßnahme Lützelbach

1. Angebotsanfrage

Die Leistungen wurden in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung bei 4 Firmen angefragt.

Zum Einreichungstermin gingen von allen 4 Firmen Angebote ein.

2. Angebotseröffnung

Bei der Eröffnung stellten sich die Angebote in der Reihenfolge der Öffnung wie folgt dar:

1	Fa. Köber, Kirchheim	44.344,04 €	
2	Fa. Ehman, Esslingen	59.548,20 €	
3	Fa. Döbler, Kirchheim	38.531,13 €	2 % Abgebot
4	Fa. Clauss, Reichenbach	52.633,70 €	1 NA

3. Prüfung und Wertung der Angebote

Die rechnerische Prüfung der Angebote ergab einen Additionsfehler bei der Fa. Clauss.

Bei der Fa. Ehmann wurde kein EP für die Position "Baufeld freimachen" abgegeben. Diese Position wurde nach Rücksprache mit dem EP = 0 € ergänzt.

Von der Fa. Clauss ging ein Nebenangebot zum Blocksteinsatz ein. Es wird alternativ ein Spaltmauerwerk angeboten.

Auf telefonische Anfrage hat die Fa. Clauss mitgeteilt, dass es sich bei dem Spaltmauerwerk um die Santuro Mauersteine der Fa. Beton Braun (Ausführung in Beton, mit einseitiger Natursteinoptik) handelt. Diese Steine werden mit einer Breite von 30 cm hergestellt.

Aus statischen Gründen muss die Mauer 60 cm breit sein (siehe Telefonnotiz).

Das Nebenangebot basiert laut Aussage von der Fa. Clauss auf 25 cm Mauerbreite und kann bei einer Breite von 60 cm nicht gehalten werden (siehe Telefonnotiz).

Aus vorgenannten Gründen wird das Nebenangebot nicht gewertet.

4. Rangfolge der Angebote nach Prüfung und Wertung

Nach Prüfung und Wertung ergibt sich folgende Rangfolge:

Rang	Bieter	Angebotssumme brutto		Bemerkung	Bemerkung Wertung
1	Fa. Döbler	37.760,51 €	100%	mit Wertung Abgebot	2% Abgebot
2	Fa. Köber	44.344,04 €	117,4%	LV	
3	Fa. Clauss	48.385,40 €	128,1%	LV	
4	Fa. Ehmann	59.548,20 €	157,7%	LV	

5. Vergleich mit Kostenberechnung

In der Kostenschätzung zum Vorentwurf vom 04.03.2008 waren für die ausgeschriebenen Leistungen ca. **23.500 Euro (brutto)** eingestellt.

Bei der Vorentwurfsplanung war noch der Erhalt der vorhandenen Natursteinmauer beinhaltet. Des Weiteren wurde nach Vorlage der Statik ein erhöhter Aufwand für die Fundation der Natursteinmauer erforderlich.

Die höheren Einheitspreise sind unserer Meinung nach auch bedingt durch die derzeit gute Auslastung der Firmen, wobei die kurzfristige Ausführungszeit ist ein weiteres Kriterium für die höheren Angebotssummen darstellt.

6. Vergabevorschlag:

Die Ingenieurgesellschaft Lamparter schlägt der Gemeinde Reichenbach die Vergabe der Arbeiten an die **Fa. Döbler, Kirchheim** zum Angebotspreis mit Abgebot **von 37.760,51 € brutto** vor.

aufgestellt:

Weilheim a.d. Teck, den 19.05.2008

Zustimmung zur Vergabe:

73262 Reichenbach, den 09.06.08

J. A. Franke

Ingenieurgesellschaft Lamparter
Bahnhofstraße 4
73235 Weilheim a.d. Teck

[Handwritten Signature]

Gemeindeverwaltung Reichenbach